



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI TEKNIK IRIGASI

Jalan Cut Meutia, KotakPos 147, Bekasi 17113, Telp. (021) 8801345, 8801365
Faks. (021) 8801345, e-mail : baltekirigasi@pu.go.id, kablti.279842@gmail.com

REKAPITULASI
HASIL PENGUJIAN

No. Dok : F.10.01-01

No. Rev : 00

Halaman : 1 dari 9

No. Laporan : 003/I/2024/B.IRIGASI
Nama Pelanggan : PT. BTE
Jenis Pengujian : Uji Kinerja Gun Sprinkler
Tanggal Permintaan : 30 Januari 2024
Tanggal Pengujian : 30 Januari 2024

Rekapitulasi hasil pengujian sebagai berikut :

No.	No. Seri	Fisik Sprinkler	Ketahanan Hidrostatik	Putaran Sprinkler	Radius Pembahasan dan sebaran air Sprinkler
1.	0043.XX.BRAVO1	Terlampir	Terlampir	Terlampir	*
2.	0046.XX.BRAVO1	Terlampir	Terlampir	Terlampir	*

Keterangan :

*) : Pengujian tidak dilakukan

Bekasi, 01 Februari 2024
Kepala Laboratorium,

Haryo Istianto, S.T., M.Sc.
NIP. 198604032010121004